

品名	仕様内容	
プレハブ設備	パネル本体	<p>国内製造メーカー製であること。</p> <p>外形寸法は、幅17,200mm×奥行13,000mm×高さ2864mm以上であること。</p> <p>庫内有効高さ2,820mm以上であること。</p> <p>パネル厚さ44mm以上であること。</p> <p>表面材は、カラー鋼板ソフトアイボリー色であること。</p> <p>断熱材は、硬質ポリウレタンフォーム注入発泡仕様であること。</p> <p>樹脂製ベースをアンカー固定すること。</p> <p>天井パネルは、軽量リップC形鋼の補強梁と吊金具(20箇所以上)で補強すること。</p> <p>パネル組立は、φ9コーチスクリューで結合し、パネル結合部はシリコンシーラーでコーキングすること。</p> <p>パネルは4部屋に仕切られ、それぞれの仕様は下記と通りとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 低温倉庫 幅8,600mm×奥行8,000mm×高さ2,864mm <ul style="list-style-type: none"> 両スライド扉(開口有効 幅2,400mm×高さ2,400mm)1枚付 片スライド扉(開口有効 幅1,500mm×高さ2,000mm)1枚付 片スライド扉(開口有効 幅870mm×高さ2,000mm)1枚付 庫内灯(LED球)8箇所、照明スイッチ3箇所付 作業室A 幅8,600mm×奥行8,000mm×高さ2,864mm <ul style="list-style-type: none"> 両スライド扉(開口 有効幅2,400mm×高さ2,400mm)1枚付 片スライド扉(開口有効 幅1,500mm×高さ2,000mm)1枚付 庫内灯(LED球)8箇所、照明スイッチ2箇所付 作業室B 幅8,600mm×奥行5,000mm×高さ2,864mm <ul style="list-style-type: none"> 片開きフラッシュ扉(開口有効 幅870mm×高さ2,000mm)1枚付 扉は、ガラス窓(幅600mm×高さ700mm)・レバーハンドル・ドアクローザー・サムターン・シリンダー付であること。 ガラス窓(幅1,500mm×高さ900mm)2箇所付 LED蛍光灯10箇所、照明スイッチ1箇所付 作業室C 幅8,600mm×奥行5,000mm×高さ2,864mm <ul style="list-style-type: none"> 片開きフラッシュ扉(開口有効 幅870mm×高さ2,000mm)1枚付 扉は、ガラス窓(幅600mm×高さ700mm)・レバーハンドル・ドアクローザー・サムターン・シリンダー付であること。 ガラス窓(幅1,500mm×高さ900mm)1箇所付 LED蛍光灯10箇所、照明スイッチ1箇所付
冷蔵設備	機器関連	<p>国内製造メーカー製であること。</p> <p>低温倉庫を、+5℃に冷却する設備を取付すること。</p> <p>冷凍機1台、冷却器2台を取付すること。</p> <p>冷凍機</p> <p>外形寸法は、幅940mm×奥行760mm×高さ1970mm以内であること。</p> <p>空冷式、定格出力8.5kw相当であること。</p> <p>製品質量290kg以下であること。</p> <p>騒音54dB以下であること。</p> <p>冷却器</p> <p>1台の外形寸法は、幅1,590mm×奥行494mm×高さ680mm以内であること。</p> <p>1台の冷却能力は、12.7KW(TD10K時)以上であること。</p> <p>オフサイクル霜取方式であること。</p> <p>1台の冷却器ファン径φ400mm×2ヶ相当で、風量118m³/min以上あること。</p>

	<p>フィンピッチ4.0mm以上であること。</p> <p>製品質量61kg以下であること。</p> <p>騒音60dB以下であること。</p>
コントローラー	<p>LED温度表示の電子リモコン付であること。</p> <p>異常高温警報、冷凍機異常が確認出来ること。</p> <p>手動霜取ボタン付であること。</p>
冷媒	<p>R404Aであること。</p>
工事関連	<p>冷凍機は折半屋根上にアングル架台設置し、転倒防止固定すること。</p> <p>銅管材質は、冷凍保安規則関連基準の規定を満たしていること。</p> <p>冷却器のドレン配管には、逆止弁を取付すること。</p> <p>冷媒配管施工後に、配管内に28kg/cm²の圧力を24時間以上かけ、気密漏れ試験を行うこと。</p> <p>外部配管は、ラッキング(カラー鋼板)仕上げをすること。</p>